

А К Т (СПРАВКА)
об итогах проведения тренировки
по пожарной безопасности

г. Сызрань

« 20 » августа 2025 г.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденной разработанной ситуацией № 4 «Огонь»

Вводная: тренировка воспитанников и сотрудников СП по сигналу громкоговорящей связи. « Пожарная тревога » Ситуация «Огонь»
В это время в здании находилось 142 воспитанника и 27 сотрудников СП «Детский сад № 19»

Возникновение очага задымления было обнаружено в спортивно зале 1 этажа 3 корпуса помощником воспитателя, который незамедлительно проинформировал руководителя СП и вызвал по телефону пожарную охрану, указав место и адрес возникновения пожара. Заместитель руководителя СП по его поручению продублировала вызов пожарной охраны по телефону.

В 09 ч. 50 мин. 00 сек. включён сигнал громкоговорящей связи, организовано открытие запасных выходов, продублировано сообщение в пожарную охрану о месте, адресе возникновения и характеристиках пожара.

В 09 ч. 52 мин. 00 сек. заместителем руководителя по административно-хозяйственной части было отключено общее электроснабжение.

В 09 ч. 54 мин. 00 сек. начата общая эвакуация воспитанников и сотрудников СП

В 09 ч. 56 мин. 00 сек. эвакуация завершена.

В 10 ч. 00 мин. 00 сек. эвакуация была завершена общим построением на территории СП

Руководителем СП подведены итоги тренировки и проведения эвакуации сотрудников.

Руководителем СП отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Заместитель руководителя  М. Е. Злобина